



換水清掃 週間作業報告書

日付 (2023年)	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日
	月	火	水	木	金	土	日
作業責任者	下川	松原	松原	松原	下川	山田	藤元
作業開始時間	23:00	23:05	23:00	23:05	23:00	23:05	23:05
湯抜き 開始時間	0:00	23:15	23:10	23:15	23:10	23:20	23:20
ヘアーキャッチャー清掃	下川	松原	松原	松原	下川	山田	藤元
浴槽内側清掃 (高圧洗浄・ブラッシング・底石磨等)	下川 井上	松原	松原	松原	下川 井上	山田	藤元
湯張り 完了時間	4:30	4:00	4:00	4:00	4:00	4:00	4:00
残留塩素濃度測定 (基準値:0.4mg/L~)	5:00	4:20	4:20	4:20	4:30	4:40	4:25
	1F 1.5 mg/L	1F 1.4 mg/L	1F 1.4 mg/L	1F 1.4 mg/L	1F 1.4 mg/L	1F 1.3 mg/L	1F 0.8 mg/L
	2F 1.2 mg/L	2F 1.4 mg/L	2F 1.2 mg/L	2F 1.4 mg/L	2F 1.0 mg/L	2F 1.0 mg/L	2F 1.0 mg/L
終了時間	6:00	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00
作業完了 (責任者 印)							