No. Z23-2972

分析結果報告書

2024年3月28日

株式会社大丸別荘　殿

濃度計量証明事業登録 福岡県第68号
株式会社エコテックネオ
〒812-0857 福岡市博多区西月隈4丁目8-35
TEL.092-503-5121 FAX.092-503-9117

環境計量士　溜渕　利也

施設名	大丸別荘　次田の湯		
試料の種類	浴槽水	天候（前日）	—
採取地点	男性大浴場	天候（当日）	—
採取日時	2024年3月21日11時00分	気温	—
採取者	（株）エコテックネオ	水温	—

2024年3月21日受付けしました貴依頼の試料についての分析結果は下記のとおり御報告いたします。

分析項目	単位	分析結果	分析方法
濁度	度	0.1　未満	上水試験方法 Ⅱ-3.3.4
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	1.3	上水試験方法 Ⅱ-3.17.2
大腸菌群	個/mL	0	下水試験方法 3.3.7.2
レジオネラ属菌	CFU/100mL	10　未満	上水試験方法 Ⅴ-6.1.5
以下余白			

備　考
・分析結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

分析項目	基準値
濁度	2度以下
過マンガン酸カリウム消費量	25mg/L以下
大腸菌群数	1個/mL以下
レジオネラ属菌	検出されないこと（10CFU/100mL未満）

公衆浴場における水質基準等に関する指針（健発第0214004号別添1）

No. Z23-2973

分析結果報告書

2024年3月28日

株式会社大丸別荘　殿

濃度計量証明事業登録 福岡県第68号
株式会社エコテックネオ
〒812-0857 福岡市博多区西月隈4丁目8-35
TEL.092-503-5121 FAX.092-503-9117

環境計量士　溜渕　利也

施設名	大丸別荘　次田の湯		
試料の種類	浴槽水	天候（前日）	—
採取地点	女性大浴場	天候（当日）	—
採取日時	2024年3月21日10時55分	気温	—
採取者	（株）エコテックネオ	水温	—

2024年3月21日受付けしました貴依頼の試料についての分析結果は下記のとおり御報告いたします。

分析項目	単位	分析結果	分析方法
濁度	度	0.1　未満	上水試験方法 Ⅱ-3.3.4
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2.2	上水試験方法 Ⅱ-3.17.2
大腸菌群	個/mL	0	下水試験方法 3.3.7.2
レジオネラ属菌	CFU/100mL	10　未満	上水試験方法 Ⅴ-6.1.5
以下余白			

備　考
・分析結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

分析項目	基準値
濁度	2度以下
過マンガン酸カリウム消費量	25mg/L以下
大腸菌群数	1個/mL以下
レジオネラ属菌	検出されないこと（10CFU/100mL未満）

公衆浴場における水質基準等に関する指針（健発第0214004号別添1）

大丸別荘　男性大浴場

水質検査成績書

当施設の浴槽水からは
レジオネラ属菌は
検出されておりません。

2024年3月28日

検査機関 株式会社エコテックネオ

大丸別荘　女性大浴場

水質検査成績書

当施設の浴槽水からは
レジオネラ属菌は
検出されておりません。

2024年3月28日

検査機関 株式会社エコテックネオ